



## 소 방 청



수신 수신자 참조

(경유)

제 목 **중·소병원 스프링클러 소급 설치 유예기간 연장 추진 알림**

1. 귀 기관(협회)의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 밀양 세종병원 화재(2018.1.26.) 이후 보건복지부 「의료기관 화재안전대책」에 따라 의료기관 소방안전관리 사각지대 해소를 위해 스프링클러 등 소방시설을 2022.8.31.까지 소급하여 설치토록 하였으나,  
\* 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제30029호(2019.8.6.)
3. **코로나 19 장기화**에 따른 감염병 확산으로 **전담병원 지정 등 공사가 지연됨에 따라** 보건복지부 및 관련 단체의 **요청·합의**에 따른 스프링클러 등 소방시설 소급 설치기간 연장을 아래와 같이 추진하오니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 연장대상 : 2,413개소(소급 전대상)

나. 유예기한 : (현행) '22.8.31. → (개정안) '26.12.31.

다. 연장사유 : 코로나 이후 정상진료 회복기간 및 소급 예산지원 확대 등을 고려

라. 개정추진 : 입법예고('22.4~5월) → 규제·법제심사(6~7월) → 공포·시행(9.1.). 끝.

소 방 청 장



수신자 관계기관 및 협회 등

소방경 **홍성일** 소방령 **김문하** 소방분석제도과 전결 2022. 4. 5.  
장 **최재민**

협조자

시행 소방분석제도과-1407 (2022. 4. 5.) 접수

우 30128 세종특별자치시 정부2청사로 13, 소방청 (나성동) / [www.nfa.go.kr](http://www.nfa.go.kr)

전화번호 044-205-7522 팩스번호 044-205-8915 / [sihong74@korea.kr](mailto:sihong74@korea.kr) / 대한민국 공개

현장활동, 안전은 당신에게도 가장 우선입니다.