



## 소 방 청

수신 수신자 참조

(경유)

제목 **중·소병원 스프링클러 소급 설치 연장 관련 「소방시설법 시행령」 개정 알림**

1. 귀 기관(협회)의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 밀양 세종병원 화재(2018.1.26.) 이후 보건복지부 「의료기관 화재안전대책」에 따라 의료기관 화재안전관리 강화를 위해 스프링클러 등 소방시설을 2022.8.31.까지 소급하여 설치\*토록 하였으나,  
\* 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제30029호(2019.8.6.)
3. 코로나 19 장기화에 따른 감염병 확산 등으로 공사가 지연됨에 따라 보건복지부 및 관련 단체의 요청·합의에 따른 스프링클러 등 소방시설 소급 설치기간을 아래와 같이 연장\*하였으니, 업무에 참고하시기 바랍니다.  
\* 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제32893호 **공포·시행(2022.8.31.)**  
가. 연장대상 : 2,392개소(소급 전대상)  
나. 연장기한 : (기존) ~ '22.8.31. → **(개정) ~ '26.12.31.**
4. 또한, 각 시·도 소방본부장은 미설치 대상에 대한 정기적 소방점검 실시, 관계자 지도·감독 및 소방교육을 강화하여 기간 도래 전 완료 할 수 있도록 독려.

붙임 「소방시설법 시행령」 개정(대통령령 제32893호) 1부. 끝.

## 소 방



수신자 관계기관 및 협회 등

소방경 **홍성일** 소방령 대결 2022. 8. 31. 과장 전결  
김문하

협조자

시행 소방분석제도과-4026 (2022. 8. 31.) 접수

우 30128 세종특별자치시 정부2청사로 13, 소방청 (나성동) / [www.nfa.go.kr](http://www.nfa.go.kr)

전화번호 044-205-7522 팩스번호 044-205-8915 / [sihong74@korea.kr](mailto:sihong74@korea.kr) / 대국민 공개

현장활동, 안전은 당신에게도 가장 우선입니다.